

## KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

# NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT

Sipas Nenit 62 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **25.09.2019**

Nr. i prokurimit	<b>616-19-4324-5-2-1</b>
Nr. i brendshëm	<b>616 19 113 521</b>

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



## NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: <b>KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES</b>		
Adresa Postare: <b>TREPQES NR.2</b>		
Qyteti: <b>PRISHTINË</b>	Kodi postar: -	Vendi: <b>Kosovë</b>
Personi kontaktues: <b>Verona Sekiraqa</b>		Telefoni: <b>038 230 900 1075</b>
Email: <b>verona.sekiraqa@rks-gov.net</b>		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): <b>http://prishtinaonline.com/</b>		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

## NENI II: LËNDA E KONTRATËS

### II.1) PËRSHKRIMI

**II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:  
Ventilimi i puntorise se ngjyrosjes ne Grazhen e Trafikut Urban**

<b>II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit</b> (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Punë</b>	<input type="checkbox"/> <b>Furnizime</b>	<input type="checkbox"/> <b>Shërbime</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit <b>Ne garazhat e trafikut urban</b>		
<b>II.1.3) Njoftimi përfshinë</b>  Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Yo <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës</b> <b>Ventilimi i puntorise se ngjyrosjes ne Grazhen e Trafikut Urban</b>		
<b>II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP)</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 29714100-8		

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

E hapur     E kufizuar     Konkurruese me negociata     Kuotim i Çmimit

#### III.2) KRITERET E DHËNIES

<input checked="" type="checkbox"/> Çmimi më i ulët apo <input type="checkbox"/> Tenderi ekonomikisht më i favorshëm
--

#### III.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

<b>III.3.1) Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora</b> Njoftimi paraprak Njoftimi për kontratë <b>Publikimet e tjera</b> data
---

## NENI IV: ANULIMI I PROCEDURËS

**IV.1) Data e vendimit mbi anulimin e procedurës 11.09.2019**

**IV.2) Numri i tenderëve të pranuar 4**

**IV.3) Arsyeja e anulimit të procedurës së prokurimit publik:**

*Pas hapjes së tenderëve*

- Një shkelje e LPP-se ka ndodhur apo do të ndodh në procedurën e prokurimit, e cila nuk mund të rregullohet apo të parandalohet përmes një amendamenti ligjor të kushteve të prokurimit;
- Një dispozitë në Ligjin e Prokurimit Publik kërkon anulimin e aktivitetit të prokurimit;
- Të gjithë tenderët e përgjegjshëm përmbajnë çmime të cilat në mase substanciale e tejkalojnë buxhetin e autoritetit kontraktues për aktivitetin e prokurimit;

*Para hapjes së tenderëve*

- Ndërprerja e aktivitetit të prokurimit është i nevojshëm për shkak të ngjarjeve dhe/apo arsyeve objektive dhe të demonstrueshme të cilat janë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktues dhe të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit.

## NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

### V.1) ANKESAT

**Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit.**

### V.2) INFORMACIONET SHITESË

*Shto informacione tjera:*

**Komisioni i vleresimit, resektivisht njohesh të kesaj fushe rekomandojne anulimin e tenderit per shkak se ne fillin te procedures nuk jane dhene te dhena te sakta, gje qe shkakton problem ne implementim te kontrates. Projekti nuk është i detajuar, -Furnizimi dhe montimi I Ventilatorit kermillor për Ventilimin e puntorisë së ngjyrosjes në Garazhen e Trafikut Urban për thithjen dhe për prurje të ajrit me kapacitet  $Q_1=16000 \text{ m}^3 \text{ h}$  nuk është kalkuluar në bazë të sipërfaqes dhe vëllimit të objektit, nuk janë llogaritur, llogaritja aerodinamik e kanaleve të ventilimit, në skicën e projektit grilla njradshe për prurje dhe thithje të ajrit  $825 \times 225 \text{ mm}$ ,  $V = 1500 - 1800 \text{ m}^3 \text{ h}$  është në kundërshtim me  $V = 16000 \text{ m}^3 \text{ h}$ , kanalet e ventilimit nuk e përballojnë këtë kubikazhë. Andaj konstatoj se projekti nuk është bër profesionalishtë, në skicën e objektit të puntorisë së ngjyrosje në Garazhen e Trafikut Urban nuk është e shënuarë, Gjatsia dhe Gjërsia (L), si dhe lartsia (H) e objektit, në bazë të ketyre llogarite vëllimi I objektit (V), kështu që në bazë të vëllimit llogaritet Kapaciteti I Ventilatorit (Q) prandaj kapaciteti I ventilatorit  $Q_1=16000 \text{ m}^3 \text{ h}$  nuk është llogaritur në bazë të vëllimit të objekti ,por vetmë pahushllë është marrë që është në kundërshtim me ventilimin e sipërfaqë së objektit. Pas vizites se objektit, matjet kane treguar keto te dhena Gjërsi 6.48 (m), Gjatsi L=17.85(m) dhe lartsi H=4.5 (m) , në bazë të ketyre vlerave dhe vëllimit të objektit,**

**Kapaciteti i Ventilatorit del Q1= 3000 m<sup>3</sup> h. Implementimi I ketij projekti eshte i pamundur per shkak te specifikimeve te gabuara nga njesia e kerkeses prandaj zgjidhja me e mire eshte anulimi i kesaj procedure. Antaret e komisionit Mehdi Hoxha dhe Behxhet Gashi rekomandojne anulimin e ketij aktiviteti te prokurimit.**